



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 19.1284

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 03

Review ♦ Revisión:

Válido até: 21/08/2027

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 21/08/2021

Issued ♦ Emitido:

Produto:

Product ♦ Producto:

PLUGUE NÃO DESMONTÁVEL 2P+T

Solicitante:

Applicant ♦ Solicitante:

MEGACABOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA.

Rua Luiz Gonzaga de Rezende, 175 – Beira Rio

37545-000 – Cachoeira de Minas – MG

CNPJ: 07.642.862/0001-67

Fabricante:

Manufacturer ♦ Fabricante:

MEGAPLUS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

Rua Projetada, s/n – CXPST 5 – Bela Vista

37520-000 – Pedralva – MG

CNPJ: 29.132.451/0001-64

Fornecedor / Representante Legal:

Supplier / Legal Representative ♦ Proveedor / Representante Legal:

MEGACABOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA.

Rua Luiz Gonzaga de Rezende, 175 – Beira Rio

37545-000 – Cachoeira de Minas – MG

CNPJ: 07.642.862/0001-67

Normas Técnicas / Regulamento:

Standards / Regulation ♦ Normas / Reglamento:

**ABNT NBR NM 60884-1/2004; NBR 14136/2002 e
Portaria nº 85 de 03 de Abril de 2006 do INMETRO.**

Modelo de Certificação:

Certification Model ♦ Modelo de Certificación:

Modelo 5 de certificação de produto conforme definido na Portaria INMETRO nº 85, de 03/04/2006, com avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação de acompanhamento a cada 6 meses com auditoria de fábrica e ensaios parciais.

Laboratório, N.º do Relatório de Ensaios e Data:

Laboratory, Test Report No. and Date ♦ Laboratorio, N.º del Informe de Prueba y Fecha:

Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda.

22020719 de 23/08/2019;

12450120 de 28/02/2020;

12841120 de 08/01/2021;

10750421 de 01/06/2021.

Relatório de Auditoria e Data:

Audit Report and Data ♦ Informe de Auditoría y Fecha:

72430195-26032021/03 de 19/05/2021.

Notas:

Notes ♦ Anotación:

"A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO".

Este certificado está vinculado à proposta 27124557.

"Esta licença está vinculada a um contrato e para o endereço acima citado".

Igor Moreno
Local Field Manager

"Este documento é composto de 03 páginas e é válido quando exibido com todas as suas páginas. Demais informações e notas estão contidas nas páginas subsequentes."



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 19.1284**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **03**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **21/08/2027**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **21/08/2021**

Issued ♦ Emitido:

ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM

1) O Plugue está em Conformidade com a norma ABNT NBR NM 60884-1/2004, quando provido com os seguintes cabos flexíveis:

Corrente nominal (A)	Tipo de Cabo	Seção nominal (mm ²)
3	Cabo flexível plano PVC/EB ST10 500V CL 5 Cabo flexível circular PVC/EB ST10 500V CL 5 Cabo flexível plano 247 NM 52-C5 Cabo flexível plano 247 NM 53-C5 Cabo flexível circular 247 NM 53-C5	3 x 0,5
10	Cabo flexível circular CSP 90°C ou 105°C 500V CL 5 Cabo flexível plano PVC/EB ST10 500V CL 5 Cabo flexível circular PVC/EB ST10 500V CL 5 Cabo flexível plano 247 NM 52-C5 Cabo flexível plano 247 NM 53-C5 Cabo flexível circular 247 NM 53-C5 Cabo flexível circular 287 NM 57-C5-90 Cabo flexível circular 287 NM 57-C5-60 Cabo flexível circular 60245 IEC 57	3 x 0,75
10	Cabo flexível circular CSP 90°C ou 105°C 500V CL 5 Cabo flexível plano PVC/EB ST10 500V CL 5 Cabo flexível circular PVC/EB ST10 500V CL 5 Cabo flexível plano 247 NM 53-C5 Cabo flexível circular 247 NM 53-C5 Cabo flexível circular 287 NM 57-C5-90 Cabo flexível circular 287 NM 66-C5-90 Cabo flexível circular 287 NM 57-C5-60 Cabo flexível circular 287 NM 66-C5-60 Cabo flexível circular 60245 IEC 57 Cabo flexível circular 60245 IEC 66	3 x 1
10	Cabo flexível plano 247 NM 53-C5 Cabo flexível circular 247 NM 53-C5 Cabo flexível circular 287 NM 57-C5-90 Cabo flexível circular 287 NM 66-C5-90 Cabo flexível circular 287 NM 57-C5-60 Cabo flexível circular 287 NM 66-C5-60 Cabo flexível circular 60245 IEC 57 Cabo flexível circular 60245 IEC 66	3 x 1,5

O cabo flexível aplicado deve estar em conformidade com as Normas NBR 14633; NBR 14897; NBR NB 247-5; NBR NB 287-4 e IEC 60245-4.

Os plugues equipados com cabo flexível com seção de 0,5 mm² devem ter o comprimento máximo de 2 metros.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 19.1284

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 03

Review ♦ Revisión:

Válido até: 21/08/2027

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 21/08/2021

Issued ♦ Emitido:

Lista De Modelos:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
MEGAMAX/ MEGATRON	Ref.: PM02	Plugue não-desmontável 2P+T para equipamento classe I, 10A 250V~, Termoplástico, conexões crimpadas, IPX0, pinos não maciços, com luvas isolantes, saída do cabo 90 ou 180°, NBR 14136 (Fig 07).	Não existente

Natureza das Revisões / Data

Nature of Reviews/Date ♦

Naturaleza de las Revisiones / Fecha

Revisão 00:

21/08/2019 – Certificação Inicial. Este certificado é baseado no certificado de origem nº TÜV 17.1203 Revisão 01.

Revisão 01:

16/02/2021 – Correção - Alteração endereço do fabricante e adequação das informações.

Revisão 02:

29/07/2021 – Adequação da razão social do solicitante e representante legal.

Revisão 03:

20/08/2021 – Revalidação.

